

## Ergebnisblatt Energiecheck

Untersuchtes Gebäude: **Pfarrhaus der Johannesgemeinde**  
Mühlstraße 20a, 76571 Gaggenau  
Gebäudekennnummer: 2  
Gebäudekategorie: 2

(1 = Sakralbauten; 2 = Büro- und Wohnhäuser; 3 = Kindergärten; 4 = Versammlungsräume)

- Baujahr 1981
- Pfarrbüro im UG, Pfarrwohnung im EG
- Gas-Brennwertheizung Baujahr 2006,  
Nennleistung 27 kW
- Solarkollektor zur Unterstützung der  
Warmwasserbereitung Baujahr 2006
- Wärmeverbrauch gesamt i.M. 2004 – 2006  
47.630 kWh/Jahr, entspricht rd. 274 kWh/qm
- Wärmeverbrauch mit neuer Heizung in 2007  
28.860 kWh/Jahr, entspricht rd. 166 kWh/qm

