

Ergebnisblatt Energiecheck

Untersuchtes Gebäude: **Radfahrerkerche Hörden**
Murgstraße, 76571 Gaggenau
Gebäudekennnummer: 1
Gebäudekategorie: 1

(1 = Sakralbauten; 2 = Büro- und Wohnhäuser; 3 = Kindergärten; 4 = Versammlungsräume)

- Baujahr 1956
- Kirche mit geringem Nebenraumanteil
- Ölheizung Baujahr 1995,
Nennleistung 28 kW
- Wärmeverbrauch gesamt i.M. 2004 – 2007
13.800 kWh/Jahr,
entspricht rd. 142 kWh/qm

